

製造所等定期点検記録表（積載式移動タンク貯蔵所を除く。）

事業所名							
所在地							
点検対象	製造所等の区分						
	設置許可 年月日・番号	年	月	日	号		
	完成検査年月日	年	月	日			
	施設名又は 呼称番号						
	危険物の類別、 品名（品目）、 最大貯蔵量又は 最大取扱量、倍数						
点検実施者	危険物取扱者	所 属					
		氏 名	印				
		免状の区分		免状番号			
	危険物施設 保 安 員	所 属					
		氏 名	印				
	上記以外の者	会 社 名					
		所 属					
		氏 名	印				
	立会危険物 取 扱 者	所 属					
		氏 名	印				
		免状の区分		免状番号			
	点検年月日	年	月	日	保存期限	年	月

地下タンク貯蔵所点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
上 部 ス ラ ブ		亀裂、崩没、不等沈下の有無	目視		
タ ン ク 本 体		漏洩の有無	*注1		
通 気 管 等	通 気 管	固定状況の適否	目視		
		腐食、損傷の有無	目視		
		引火防止網の脱落、目づまり等の有無	目視		
	安 全 装 置	腐食、損傷の有無	目視		
		作動状況	取外し等による機能試験		
可燃性蒸気回収弁	損傷の有無	目視			
計 測 装 置	液量自動表示装置	損傷の有無	目視		
		作動状況及び指示の適否	目視		
	圧 力 計	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		指示状況	目視		
	計 量 口	蓋の閉鎖状況	目視		
変形、損傷の有無		目視			
漏 洩 検 査 管		変形、損傷、土砂等の堆積の有無	*注2		
漏 洩 検 知 装 置 (二重殻タンク)		損傷の有無	目視		
		警報装置の機能の適否	作動確認		
注 入 口		変形、損傷の有無	目視		
		接地電極損傷の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
注 入 口 ピ ッ ト		亀裂、損傷、滞油、滞水、土砂の堆積の有無	目視		
配 管	配 管	漏洩の有無	*注1		
		変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定の適否	目視		
	点 検 ボ ッ ク ス	亀裂、損傷、滞油、滞水、土	目視		

バルブ等		砂等の堆積の有無			
	バルブ	漏洩、損傷等の有無	目視		
		開閉機能の適否	目視		
	電気防食設備	端子箱の損傷、土砂等の堆積 端子のゆるみ等の有無	目視		
防食電位（電流）の適否		電位計による測定			
ポンプ 設備	ポンプ	漏洩の有無	目視		
		変形、損傷の有無	取外し等による機能		
		異音、異常振動、異常発熱 の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定ボルトの腐食及びゆるみ 等の有無	目視又はハンマーテ スト		
	ポンプアース	断線の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による 測定		
	囲い、床、ためま す、油分離装置	亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の 有無	目視		
建家及び付属設備	屋根、壁、床、防火戸等の 亀裂、損傷等の有無	目視			
	換気・排出設備等の損傷の 有無及び機能の適否	目視及び作動確認			
	照明設備の損傷の有無	目視			
電気設備	配線及び機器の損傷の有無	目視			
	機能の適否	作動確認			
標識、掲示板	取付状況、記載事項の適否 及び損傷、汚損の有無	目視			
消火器	位置、設置数、外観的機能 の適否	目視			
警報設備	損傷の有無	目視			
	機能の適否	作動確認			
その他					

注1 地下タンクのタンク本体及び地下埋設配管の漏洩の有無については、「地下埋設タンク等及び二重殻タンクの外殻、地下埋設配管並びに移動貯蔵タンクの定期点検（漏れの点検）に係る運用上の指針について」（平成12年3月31日付け消防危第39号）により点検すること。

注2 検査棒等により確認するとともに、併せて漏洩危険物の有無についても確認すること。